

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Resposta 06/01/2015 17:35:35

O item 5 é um No break monofásico selecionável ou configurável, 127V entre fase e neutro e 220V entre fases, conforme a descrição presente no anexo I do edital. O item 8 é um No break trifásico, 127V entre fase e neutro e 220V entre fases, conforme a descrição presente no anexo I do edital.

Fechar