

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Esclarecimento 06/01/2015 17:21:22

Conforme descrito nos itens 5 e 8 do termo de referência do edital, os no-break deverão possuir tensão de entrada e saída 220V (F+F) e 127V (F+N). Entretanto gostaríamos de solicitar que o prezado Órgão nos esclarecesse qual a configuração de entrada e saída dos mesmos, serão Monofásicos ou Trifásicos?

Fechar