

# COMPRASNET

## Pregão Eletrônico



**Esclarecimento** 06/01/2015 17:35:35

Referente ao item 5 (nobreak 2kVA) está correto nosso entendimento que será aceito nobreak somente com a configuração 220V (FF) na entrada? Referente ao item 8 (nobreak 15kVA) está correto nosso entendimento que será aceito nobreak somente com a configuração 220V (FF) na entrada, devido a não ciência da existência de modelos bivolt nessa potência?

**Fechar**